



- | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| VZS | Vorzählersicherung | ————— | L1 / L2 / L3 |
| EVU Zähler | EVU Zähler | - - - - - | N |
| NZHS | Nachzählerhauptsicherung | - · - · - · | PE |
| ESPZ | Einspeisezähler
Art. Nr. 672197 | - - - - - | Kommunikation |
| | | - · - · - · | LAN Verbindung |
| | | ————— | DC+ |
| | | ————— | DC- |

*** LS entsprechend Wechselrichterleistung

** bauseits im Wechselrichter zu verbauen

* die Verwendung des "NETZ - 0 - NOTSTROM" Umschalters ist nicht verpflichtend, jedoch zu empfehlen. Schalterbaugröße lt. NZHS zu dimensionieren

Vor- und Absicherungen, sowie der Schutzleiter sind vorschriftsmäßig auszuführen und sind in diesem Schema nicht vollständig dargestellt.